

Anlage 1: Bauteil- und Baustoffanforderungen nach § 13 Abs. 2 Satz 1

Gebäudeklassen	GK 1	GK 2	GK 3	GK 4	GK 5
----------------	------	------	------	------	------

	Bauteile- und Baustoffe					
1	tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen (§ 25 Abs. 1)¹					
1.1	in Geschossen, ausgenommen Keller- und Dachgeschosse	B 2	F30-B	F30-B	F60-A oder F90-BA	F90-A
1.2	in Kellergeschossen	F30-B	F30-B	F30-B	F90-A	F90-A
1.3	in Dachgeschossen,					
1.3.1	wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind	B 2	F30-B	F30-B	F60-A oder F90-B	F90-BA
1.3.2	wenn darüber keine Aufenthaltsräume möglich sind	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2
2	Außenwände, Außenwandteile (§ 25 Abs. 2)					
2.1	nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände	B 2	B 2	B 2	A oder W30-B ²	A oder W30-B ²
2.2	Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen einschließlich Dämmstoffe und Unterkonstruktionen	B 2	B 2	B 2	B 1 ³	B 1 ³
2.3	Balkonbekleidungen, die über die erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden	B 2	B 2	B 2	B 1	B 1
3	Trennwände, Öffnungen in Trennwänden (§ 26)					
3.1	Trennwände ⁴	X	F30-B ⁵	F30-B	F60-A oder F90-BA	F90-A
3.2	in Kellergeschossen (§ 26 Abs. 1 Satz 2)	X	F30-B ⁵	F30-B	F90-A	F90-A
3.3	in Dachgeschossen, wenn darüber keine Aufenthaltsräume möglich sind	X	F30-B ⁵	F30-B	F30-B	F30-B
3.4	Feuerschutzabschlüsse von Öffnungen in Trennwänden	X	T30 ⁵	T30	T30	T30
4	Brandwände (§ 27)					
4.1	Brandwände	F90-A + M	F90-A + M	F90-A + M	F90-A + M	F90-A + M
4.2	zulässige Wände anstelle von inneren Brandwänden	X	F60-A oder F90-BA	F60-A oder F90-BA	F60-A + M oder F90-BA + M	nicht zulässig
4.3	zulässige Wände anstelle von Brandwänden als Gebäudeabschlusswände	6	6, 7	6, 7	6, 7	nicht zulässig
4.4	Abschlüsse von Öffnungen in inneren Brandwänden	X	T90	T90	T90	T90

¹ Dies gilt nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge als notwendige Flure und Balkone als Bestandteil des zweiten Rettungsweges.

² Brennbare Fensterprofile und Dichtungsstoffe sowie brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen der Außenwandkonstruktion sind zulässig.

³ Befestigungsteile der Unterkonstruktion und der Dämmstoffe können aus normalentflammaren Baustoffen (B 2) bestehen; Unterkonstruktionen aus normalentflammaren Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach § 25 Abs. 2 durch geeignete Maßnahmen erfüllt sind.

⁴ § 26 Abs. 2 bleibt unberührt.

⁵ Gilt nicht für Wohngebäude der Gebäudeklasse 2.

⁶ In den Fällen des § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 sind Wände mit der Anforderung F90-AB zulässig, wenn der umbaute Raum des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils nicht größer als 2.000 m³ ist.

⁷ Wände mit Brandschutzbekleidung, die von innen nach außen den Feuerwiderstand der tragenden und aussteifenden Teile des Gebäudes und von außen nach innen den Feuerwiderstand feuerbeständiger Bauteile haben.

	Gebäudeklassen	GK 1	GK 2	GK 3	GK 4	GK 5
4.5	Verglasungen in inneren Brandwänden (§ 27 Abs. 9)	X	F90	F90	F90	F90
5	Decken (§ 28)¹					
5.1	Decken, ausgenommen in Keller- und Dachgeschossen	B 2	F30-B	F30-B	F60-A oder F90-BA	F90-A
5.2	in Kellergeschossen	F30-B	F30-B	F30-B	F90-A	F90-A
5.3	in Dachgeschossen,					
5.3.1	wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind ⁸	B 2	F30-B	F30-B	F60-A oder F90-B	F90-BA
5.3.2	wenn darüber keine Aufenthaltsräume möglich sind ⁸	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2
5.4	Decken zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Wohnnutzung	F90-B	F90-B	F90-B	F90-A	F90-A
6	notwendige Treppen (§ 30)					
6.1	tragende Teile	B 2	B 2	A ⁹ oder F30-B ⁹	A ⁹	F30-A ⁹
6.2	Tragende Teile von Außentritten nach § 31 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3	X	X	A	A	A
7	notwendige Treppenräume (§ 31), Räume nach § 31 Abs. 3 Satz 3					
7.1	Wände	X	X	F30-B ¹⁰	F60-A + M ¹⁰ oder F90-BA + M ¹⁰	F90-A + M ¹⁰
7.2	oberer Abschluss	X	X	F30-B ¹¹	F60-A ¹¹ oder F90-BA ¹¹	F90-A ¹¹
7.3	Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken, Oberflächen von nicht bekleideten Wänden und Decken sowie Einbauten	X	X	A	A	A
7.4	Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile	X	X	B 1	B 1	B 1
7.5	Abschlüsse von Öffnungen in Treppenraumwänden ¹²					
7.5.1	zu Kellergeschossen, nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlichen Räumen, sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m ² , ausgenommen Wohnungen	X	X	T30-RS	T30-RS	T30-RS
7.5.2	zu notwendigen Fluren	X	X	RS	RS	RS
7.5.3	zu sonstigen Räumen und sonstigen Nutzungseinheiten	X	X	mindestens dicht- und selbstschließend	mindestens dicht- und selbstschließend	mindestens dicht- und selbstschließend

⁸ § 26 Abs. 2 bleibt unberührt.

⁹ Dies gilt nicht innerhalb von Nutzungseinheiten.

¹⁰ Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von notwendigen Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können.

¹¹ Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluß das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen.

¹² Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen entsprechend ausgebildete lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichter haben, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 3,50 m ist.

Gebäudeklassen	GK 1	GK 2	GK 3	GK 4	GK 5
----------------	------	------	------	------	------

8	notwendige Flure (§ 32) und offene Gänge nach § 32 Abs. 5					
8.1	Wände, Umwehrungen von offenen Gängen	X	X	F30-B	F30-B	F30-AB oder F30-BA
8.2	Wände in Kellergeschossen	X	X	F30-B	F90-A	F90-A
8.3	Feuerschutzabschlüsse von Öffnungen in Wänden notwendiger Flure zu Lagerbereichen im Kellergeschoss	X	X	T30	T30	T30
8.4	Bekleidungen, Unterdecken, Dämmstoffe sowie Oberflächen von nicht bekleideten Wänden und Decken	X	X	B 2	A	A
9	Aufzüge (§ 33)					
9.1	Fahrschachtwände, Wände von Triebwerksräumen ¹³	X	X	F30-AB oder F30-BA	F60-AB oder F60-BA	F90-AB
9.2	Türen in Wänden von Triebwerksräumen	X	X	T30	T30	T30

¹³Dies gilt nur für Wände, die an andere Räume oder Rettungswege angrenzen.

Erläuterungen:

Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden Bauteilen auf deren Standsicherheit im Brandfall, bei trennenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Ausbreitung von Feuer und Rauch.

F30 / W30 / F60 / T30	Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner Feuerwiderstandsdauer in Minuten (feuerhemmend)
F90 / T90	Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner Feuerwiderstandsdauer in Minuten (feuerbeständig)
A	nichtbrennbare Baustoffe (A 1) und nichtbrennbare Baustoffe mit brennbaren Bestandteilen (A 2)
AB	in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
BA	Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben.
B	brennbare Baustoffe
B 1	schwerentflammbare Baustoffe
B 2	normalentflammbare Baustoffe
M	widerstandsfähig gegen zusätzliche mechanische Beanspruchung
RS	Rauchschtür
T	Feuerschutzabschluss